



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору

в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области

Территориальный отдел
в городе Каменск-Уральский, Каменском
районе, Сухоложском и Богдановичском
районах

адрес: 623418, Свердловская область,
г. Каменск-Уральский, проспект Победы,
дом 97

тел. (3439)37-09-90,

E-mail: mail_05@66.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,

ИНН/КПП 6670083677/667001001

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 38»

623418, Свердловская область,
г. Каменск-Уральский,
ул. Прокопьева, д. 25

Учетный № 66240041000110099610 от 02.04.2024



ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений

от 04.04.2024

№ 132/2024-62

При проведении профилактического визита с 26.03.2024 по 04.04.2024
в отношении

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№ 38»

название юридического лица, индивидуального предпринимателя
юридический адрес 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Прокопьева, д. 25
дата регистрации 09.12.2002
ИНН/ОГРН 6666008388 / 1026600935283

Средняя школа № 38, 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Прокопьева, д. 25
рассмотрении представленных акта профилактического визита Территориального отдела Управления
документов: Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский,
Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах № 446/2024-
222 от 04.04.2024

выявлены нарушения обязательных требований

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.п. 11(4) п. 11 Постановления Правительства
РФ от 10.03.2022 N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля
(надзора), муниципального контроля"

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1.	Обеспечить покрытие мебели, а именно: - парт в кабинетах №№ 216, 213, 313; - парт и стульев в кабинете № 221;	СП 2.4.3648-20	2.4.3. 2.4.9.	02.12.2024

	- стульев в кабинете № 319, - без дефектов и повреждений, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.			
2.	Оборудовать окна в кабинетах №№ 208, 309 регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника.	СП 2.4.3648-20	2.4.13.	02.12.2024
3.	Обеспечить внутреннюю отделку помещений, а именно: покрытие пола в кабинетах №№ 216, 218, 221, 213, 301, 311, 313, 320, 321, - без дефектов и повреждений, выполненную из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.	СП 2.4.3648-20	2.5.2.	02.12.2024
4.	Обеспечить внутреннюю отделку помещений, а именно: - потолка и стен в кабинете № 221; - потолка и стен у выхода в углу в кабинете № 214; - потолка и стены в техническом помещении на 2 этаже возле кабинета № 211; - потолка и стены в коридоре на 3 этаже возле кабинета № 301; - потолка и стены в тамбуре перед кабинетом № 301; - потолка в кабинете № 301; - потолка и стены в кабинете № 302; - потолка и стены в кабинете № 307; - потолка в кабинете № 308; - потолка и стен в рекреации 3 этажа напротив кабинета № 316; - потолка и стены в кабинете № 317; - стены в кабинете № 318 на стене над доской; - стен и потолка в кабинете № 319; - потолка в коридоре 3 этажа напротив кабинета № 319; - потолка в кабинете № 320; - потолка и стены, дверного откоса в кабинете № 322; - стены в коридоре 3 этажа возле входа в кабинет № 322, - без дефектов, повреждений, выполненную из материалов, допускающих влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.	СП 2.4.3648-20	2.5.3.	02.12.2024
5.	Оборудовать потолочный светильник на 2 этаже в старшем блоке возле кабинета № 217 светорассеивающей конструкцией без дефектов и повреждений.	СП 2.4.3648-20	2.8.6.	02.12.2024
6.	Обеспечить в кабинетах № 317, 322 источники искусственного освещения (потолочные светильники) исправными лампами.	СП 2.4.3648-20	2.8.9.	02.12.2024
7.	Обеспечить соблюдение срока временного накопления несортированных ТКО исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха в течение 3-х суток: - при температуре плюс 5 °С и выше - не более 1 суток; - при температуре плюс 4 °С и ниже - не более 3 суток.	СанПиН 2.1.3684-21	11.	02.12.2024

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах в срок до 02.12.2024 г.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. отчет о выполнении предписания

2. фотоматериалы, документы, подтверждающие устранение выявленных нарушений

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно – эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Юридическое лицо Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 38», 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Прокопьева, д. 25, ИНН 6666008388 ОГРН 1026600935283

Должностное лицо директора Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 38», 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Прокопьева, д. 25 Миколенко Светлану Владимировну

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

специалист-эксперт Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе Каменск-
Уральский, Каменском районе,
Сухоложском и Богдановичском районах

Винокурова Дарья Анатольевна

должность лица, уполномоченного осуществлять госнадзор

подпись

ФИО

Предписание получил:

должность, ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:

623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 132/2024-62 от 04.04.2024г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица - «Управление образования Каменск – Уральского городского округа» 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, д. 15а.

